



Udstedt: 2005.03.11
Gyldig til: 2008.04.01

Udstedt i medfør af byggelovens § 28 stk. 2

Godkendelsesindehaver:

Golan Plastic Products
Lollandsvej 14
5500 Middelfart
Telefon: 64 41 77 32
Telefax: 64 41 71 32

Rustfri stålør til brugsvandsinstallationer i bygning og jord
PERFIL TUPO
dim. 15 - 54 mm

Fabrikat:

Perfil tubo, Portugal

Mærkning:

- 1 Fabrikantmærke:
Perfil press inox 1.4401
- 2 Dimension
- 3 Godkendelsesmærke: DVGW
- 4 AISI 316
- 5 EN 10312

Betingelser for montering og brug**Brug**

- 1 Højeste forekommende driftstryk i installationen må ikke overstige 1000 kPa.
- 2 Installationen skal iøvrigt udføres i overensstemmelse med DS 439, Norm for vandinstallationer.

Montering

- 3 Samling af rørene udføres ved hjælp af koblinger, som er VA-godkendt til rustfri stålør i overensstemmelse med fabrikantens montagevejledning.
- 4 I bygning:
Rørene kan indstøbes eller anbringes utilgængelige. Samlingerne skal være udskiftelige og anbragt, så de er fritliggende, eller monteret i udsparinger eller foringsrør på en måde, så eventuelle utætheder straks kan spores.
Rørene skal understøttes og fastgøres i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger.
- 5 I jord:
Rørene skal være korrosionsbeskyttet udvendigt. Rør og samlinger skal være udskiftelige, det vil sige tilgængelige ved opgravning eller lagt i foringsrør eller kanaler.
- 6 Systemet må kun installeres, hvor vandets chloridindhold er mindre end 150 mg/l, se Bemærkninger.

Bemærkninger

Oplysninger om vandets chloridindhold fås hos vandværket.

Beskrivelse og tekniske data

Udførelse	Rørene er glatte rør, som samles med VA-godkendte fittings.
Materiale	Rustfrit stål (AISI 316).
Dimensioner	Udvendig diameter x godstykkelse) 15 x 1,0 mm 18 x 1,0 mm 22 x 1,2 mm 28 x 1,2 mm 35 x 1,5 mm 42 x 1,5 mm 54 x 1,5 mm

Side 1 af 1